

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Эвенкийскому  
муниципальному району

648000, Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Линейная, 1, тел. 8(39170)30-355

E-mail (gumchr@tura.evenkya.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 27/1/1-1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ручеек» Эвенкийского муниципального района Красноярского края  
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Эвенкийского муниципального района по пожарному надзору О.В. Наливайко от «24» октября 2018 года № 27, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

« 08 » ноября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.  
« 26 » ноября 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

проведена плановая проверка государственным инспектором Эвенкийского муниципального района Красноярского края по пожарному надзору Лавренчик Евгением Александровичем, помещений МБДОУ «Детский сад №3 «Ручеек» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, расположенного по адресу: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Гагарина, 24А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Кожевниковой Ольгой Васильевной заведующей МБДОУ «Детский сад №3 «Ручеек» ЭМР КК

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
---------------	---	--	--

			ти
1	2	3	4
27/1/1-1	<p>Работники осуществляющие круглосуточную охрану организации Батюшкина Т.А., Шабураков С.А., Сизых О.А. не прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума.</p>	<p>Ст.25(1) Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденными соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти и согласованными в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. П.39.(2) По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: <u>руководители подразделений организации,</u> <u>руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств;</u> <u>работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;</u> <u>педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;</u> <u>работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;</u> граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.</p>	26.03. 2019 г.

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены

1.	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 69 от 21 декабря 1994 года «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
2.	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии

со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по ЭМР  
Красноярского края по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

Е.А. Лавренчик

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

М.Л.П.\*

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

«26» ноября 2018 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19